



GAS POINT T.Laser Gas Inerti1/2"-1/2" 2° stadio



Descrizione Scheda prodotto

Prodotto	Gas Point Laser
Modello	2° stadio
Tipo	Gas Inerti
Codice doganale	84811099
Codice articolo	190881
Codice a barre	8011971267424
Gas di utilizzo	Gas Inerti
Omologazione/Norma	Test report KIWA n°180701589 del 25/09/2018 secondo la norma EN ISO 2503:2009
Marcatura articolo	GAS INERTI P1=50bar P2=10/50bar EN ISO2503-n°OP-Oxyturbo-made in Italy
Classe del riduttore	/
Pressione di alimentazione	fino a 200bar
Pressione stabilizzata a valle	fino a 50bar
Erogazione massima	Q1=250m3/h a 20bar
Attacco bombola	Valvola a sfera G1/2"
Raccordo di uscita	G1/2"
Attacco di uscita	G1/2"
Dispositivo opzionale	/
Manometro AP	no
Manometro BP	ø63 G1/4 0-100bar SR60bar
Protezione manometro	/
Peso prodotto	2,9Kg
Dati del produttore	Oxyturbo S.p.a